GMINA MIASTKO

WIT.271.9.2011.KR

Miastko, dnia 29.09.2011r.

Strona internetowa Zamawiającego
Pozostali Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: ***„Remont nawierzchni ulicy Młodzieżowej w Miastku"***

ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) zmienia treść siwz jak poniżej:

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego WIT.271.9.2011.KR z dnia 27.09.2011r. w odpowiedziach na pytanie 1,2,3,5

jest:

„ 1. Kategoria ruchu KR-1
2. Po zdjęciu płyt drogowych betonowych na całej powierzchni objętej remontem nawierzchni tj. 1284,91m2 należy podłoże pogłębić o 20 cm i wykonać podsypkę gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
3. Pozostałe warstwy należy wykonać bez zmian."

powinno być:

„ 1. Kategoria ruchu KR-1
2. Po zdjęciu płyt drogowych betonowych na całej powierzchni objętej remontem nawierzchni tj. 1284,91m2 należy podłoże pogłębić o 20 cm i wykonać podbudowę gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
3. Docelowy układ warstw zgodnie z przekrojami:
   1) dla nawierzchni z kostki polbruk:
      a). nawierzchnia z kostki polbruk 8 cm;
      b). podsypka cementowo – piaskowa 5 cm;
      c). podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20cm;
      d). podsypka piaskowa – 5cm.
   2) dla nawierzchni betonowej:
      a). nawierzchnia betonowa beton B-30 – 15 cm;
      b). podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm;
      c). podsypka piaskowa - 5cm"

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Zielonka
Z-CA BURMISTRZA
MIASTKA