WIT.RI.271.2.2014.IF

Miastko, dnia 25.03.2014r.

Wykonawca zadający pytanie
Strona internetowa zamawiającego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: **„Zagospodarowanie plaży i terenów wokół jeziora Lednik w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie''**

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.) przekazuje otrzymane zapytanie wraz z wyjaśnieniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie: „Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stopni schodów i barierek zjeżdżalni spiralnej i prostej ze stali ocynkowanej ogniowo?

Odpowiedź zamawiającego:
Po analizie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania stopni schodów i barierek zjeżdżalni spiralnej i prostej ze stali kwasoodpornej zamawiający dokonana stosownej zmiany treści zamówienia mającej na celu dopuszczenie wykonania tych elementów ze stali ocynkowanej ogniowo z uwzględnieniem dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i wniesienia wadium.

Zamawiający
(-)