GMINA MIASTKO

WRG.271.2.2015.IF

Miastko, dnia 27.04.2015r.

Internetowa strona Zamawiającego,
zadający pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: **„ Przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie".**

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) w związku z otrzymanym pismem zawierającym 11pkt w sprawie wymienionego na wstępie postępowania udziela następujących wyjaśnień:

Wystąpienie wykonawcy:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówień, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
5. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystąpienia braków lub błędów z zakresu opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji dołączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
6. Prosimy o potwierdzenie, że mur oporowy Wykonawca ma przyjąć do kalkulacji tylko w km 0+496 do km 0+557,80. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych ?
7. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przedmiarów poszczególnych branż przewidzianych do wykonania.
8. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na wycinkę drzew. Jaką ilość drzew należy przyjąć do kalkulacji ?

9. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma przyjąć do kalkulacji wykonanie krawężników betonowych, oporników i obrzeży na wskazanym w ogłoszeniu odcinku.
10. Prosimy o potwierdzenie, iż na wskazanym w ogłoszeniu odcinku nie występują elementy przeznaczone do rozbiórki.
11. Prosimy o potwierdzenie, iż na wskazanym w ogłoszeniu odcinku należy wykonać ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm obustronnie na szerokości 30cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Ad 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11.

Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Pzp) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Zarówno doktryna jak i orzecznictwo wskazują, że wyjaśnienie treści siwz służy jedynie doprecyzowaniu znaczenia pojęcia już istniejącego danego określenia w siwz. W przypadku wystąpienia wykonawcy o wyjaśnienie istniejącej treści siwz w zakresie niejasnych, nieprecyzyjnych, dwuznacznych znaczeń określonych zapisów w treści siwz, wówczas Zamawiający udzieli niezwłocznie stosownych wyjaśnień.

Ad 6.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania muru oporowego z elementów prefabrykowanych. Natomiast kilometraż muru oporowego do kalkulacji ulega zwiększeniu do km 0+562,80 tj. o 5m zgodnie ze zmianą treści siwz.

Ad 8.

Ilość drzew do kalkulacji należy ustalić na podstawie dokumentacji projektowej. Podstawę ich usunięcia stanowi decyzja nr 001/2010/MI z dnia 20.10.2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Kapłan
Z-CA BURMISTRZA
MIASTKA