Bytów, dnia 07.02.2017 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w BYTOWIE

SE-HK-30.4710.106.2017

WODOCIĄG SIECIOWY TRZEBIESZYNO

Ocena obszarowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2016 rok

nr 102

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Trzebieszyno** wykonanych w ciągu 2016 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości po względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Trzebieszyno jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o., ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko.
Wodociąg sieciowy Trzebieszyno zaopatruje w wodę miejscowość: Trzebieszyno – łącznie **19** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi **2,18 m^3.**

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Trzebieszyno, budynek prywatny;
- SUW Trzebieszyno – woda uzdatniona.

Na przestrzeni 2016 roku pobrano 4 próbki wody do badań mikrobiologicznych oraz 4 próbki wody do badań fizykochemicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzebieszyno.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie
Anna Krefft

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o., ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko.
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku, ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa.
2. a/a AG